


**Legende**

**Rechenfall 5a**  
**Niedrigwasser wie Sept./Okt. 2003 - genehmigte Brunnenentnahmen**  
**Kaufbeuren: KI bis KI11 Maximum (von KI11 fiktiv 1/3 aus K IV), KV Rest**

**K II** Aufschlusspunkt und Grundwassermächtigkeit über der Kiesbasis in m.  
 Zur Bezeichnung der Aufschlusspunkte siehe z.B. Teil 2, Anl. 1

**7.2** Eingetragen sind alle Brunnen und Grundwassermeßstellen, auch wenn dort die Kiesbasis nicht erbohrt wurde. Die übrigen Aufschlüsse (Bohrungen und geoelektrische Tiefensondierungen) wurden nur eingetragen, soweit sie Informationen zur Kiesbasis liefern. Die an den Aufschlüssen eingetragenen Grundwassermächtigkeiten ergeben sich aus der im Modell berechneten Grundwasserhöhe minus der im Aufschluss festgestellten Höhe der Kiesbasis.

Die Isolinen der Grundwassermächtigkeit ergeben sich aus der Modellrechnung (berechnete Grundwasserhöhe minus Modellbasis).



Vorhaben		Teil 2, Anl. 2.5, Plan 3	
Wasserversorgung Stadt Kaufbeuren Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Ebenhofen		AZ: 06125	
Maßstab	1: 10.000	entw.:	05/2007 Dr. Schaar
		gez.:	05/2007 Dr. Schaar
		geprüft:	09/2007 Dr. März
Entwurfsverfasser	<b>Boden und Wasser</b> Büro für Hydrogeologie, angewandte Geologie und Wasserwirtschaft Dipl.-Geol. R. Hürer / Dr. K. März / Math.-Geogr. Dr. J. Schaar Untermauerbach, St.-Martin-Str. 11, 86551 Aichach, Tel. (08251) 7224, Fax 51104		Aichach, den 17.09.2007
Unternehmensträger	Städt. Wasserwerk Kaufbeuren König-Rudolf-Strasse 1, 87600 Kaufbeuren		gez. K. März